

ЖУРНАЛ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ООО "ГорТрансЭнерго" 2020 год.

| № п/п | Дата, время отключения | ПС, ТП, РТП, ТП | Отключение эл. оборудования (КЛ, Тр-р. и т.п) | Причина отключения | Что погасалось | Дата и время включения | Примечание |
|-------|------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------|------------------------|------------|
| 1. | 13.03.20 00.40 | РТП-21175 | КЛ-10 кВ РТП-21175 яч. 6 - ПС 48 фидер 454 | Повреждение КЛ-10 кВ РТП-21175 - ТП-26299А (23 р-на МКС) | АВР 10кВ в РП-21175 успешное | 13.03.20 00.40 | |